

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)



№ RU C-VY.ПБ68.В.00407/20

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ **0011102**

Иностранное общество с ограниченной ответственностью «Кроноспан».
Место нахождения: 231000, БЕЛАРУСЬ, Гродненская область, город Сморгонь, проспект Индустриальный, дом 27Б.
Телефон +375159224300, факс +375159224599, e-mail: office@kronospan.com.by.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Иностранное общество с ограниченной ответственностью «Кроноспан».
Место нахождения: 231000, БЕЛАРУСЬ, Гродненская область, город Сморгонь, проспект Индустриальный, дом 27Б.
Телефон +375159224300, факс +375159224599, e-mail: office@kronospan.com.by.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания" (ООО «ПСК»). Юридический адрес: 121351, г. Москва, улица Ивана Франко, дом 46, 5 этаж, помещение I, комн. №1 и №1а. Фактический адрес: 115054, РОССИЯ, город Москва, ул. Дубининская, 33, Б, тел. +7(495)481-33-40, e-mail: info@pskrb.ru. ОГРН: 1117746604502, рег. № РОСС RU.0001.1ПБ68 от 14.04.2015 г. Орган по аккредитации Федеральная служба по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Покрyтия напольные ламинированные на основе древесно-волокнистых плит (ламинат), торговой марки «Кроноспан», коллекций: Expert Choice, RED CLICK, Krono Original, Eurohome, BELLISSIMO, White Box, плотностью от 880 кг/м³ до 920 кг/м³, толщиной от 6 мм до 12 мм, выпускаемые по технической документации изготовителя. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ОКПД-2: 16.21.14.000

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: 4411 92 900 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ)",
Класс пожарной опасности строительных материалов – КМ3.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол ПИБ-025/01-2020 выдан 23.01.2020 испытательной лабораторией Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания" ТРПБ.RU.ИИ90.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат системы менеджмента качества РОСС ВУ.ИК90.К00335 выдан 08.11.2019 Орган по сертификации систем менеджмента качества ООО "ПромСтройСертификация", RA.RU.13ИК90

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с

23.01.2020

по

22.01.2023

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

Голубева Дарья Львовна
подпись
Нуйкова Карина Николаевна
подпись

Голубева Дарья Львовна

инициалы, фамилия

Нуйкова Карина Николаевна

инициалы, фамилия



ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ №RU C-BY.ПБ68.В.00407/20

(обязательная сертификация)

№ 0021700

Приложение №1
На стандарты и иные документы, примененные при сертификации

Обозначение и наименование стандарта, нормативного документа	Раздел (пункт, подпункт) стандарта, нормативного документа	Дополнительные сведения о стандарте, нормативном документе
Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени, ГОСТ Р 51032-97		Нераспространяющие (РП1) в соответствии со ст. 13, п. 8 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ
Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость, ГОСТ 30402-96		Умеренновоспламеняемые (В2) в соответствии со ст.13, п.7 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ
Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения, ГОСТ 12.1.044-89	п. 4.18	С высокой дымообразующей способностью (Д3) в соответствии со ст. 13, п.9 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ
Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения, ГОСТ 12.1.044-89	п. 4.20	Умеренноопасные по токсичности продуктов горения (Т2) в соответствии со ст. 13, п. 10 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

[Signature]
подпись

[Signature]
подпись

Голубева Дарья Львовна
ИНДИВИДУАЛ, ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО

Нуйкова Карина Николаевна
ИНДИВИДУАЛ, ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО

Достоверную информацию уточняйте на santehnica.ru.